

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001



" 21 " 09 2021 г. № 55220041000100900593

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код\*

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№141

16. 02.2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя  
общеобразовательная школа № 100»  
(место выдачи предписания)

Нами, Ильиной Ириной Андреевной- ведущим специалистом–экспертом отдела по  
надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Омаровой Ириной  
Сергеевной- главным специалистом–экспертом отдела эпидемиологического надзора  
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области  
( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на  
основании решения о проведении плановой выездной проверки №141 от 24.01.22г.  
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Ускова П.А.  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя  
общеобразовательная школа № 100»

ИНН 5505022686 ОГРН1025501173851

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения** обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения

1. Не проводится обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов  
вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

2. Не обеспечено соблюдение норм площади и отмечено превышение норм по наполняемости в 9 классах в школе, исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося  $2,5\text{ м}^2$  п.3.4.14 СП 2.4.3648-20., что приводит к недостаточности санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. В школе обучается в первую смену 316чел. (14 классов) - из них 168 девочек и 148 мальчиков; расчетное количество детей исходя из количества унитазов — 250 детей (100 девочек, 150 мальчиков), без учета унитаза для инвалидов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таб.6.4,

3. Не созданы условия для хранения верхней одежды и обуви в 3 классах начальной школы (кабинеты №№10,13 и 29-одежда хранится на вешалках, установленных около парт вдоль стены), в учебных кабинетах начальной школы №№ 10, 13, 29 имеются только крючки для верхней одежды, не созданы условия для хранения обуви на каждого обучающегося, п.3.4.5 СП 2.4.3648-20»

4. Кабинет химии № 17 не обеспечен раковиной с подводкой холодного и горячего водоснабжения, что не соответствует п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

5. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений. В кабинетах №№ 17, 20, 23, 37, в столярной мастерской мальчиков, в спортивном зале, в библиотеке полы имеют дефекты и повреждения в виде выбоин, трещин, щелей, мест отсутствия покраски в следствии истирания; в кабинетах №№ 38, 29 информатики, в рекреации 1-го этажа у входа в туалеты, в рекреации 2-го этажа у входов в кабинеты линолеум имеет дефекты в виде разрывов, щелей между полотнами, дыры, что не допускает проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию. п.2.5.2., п.2.5.1 СП 2.4.3648-20. В спортивном зале имеются дефекты стен и потолка, в столярной мастерской для мальчиков и в кабинете № 37 дефекты стен - в виде трещин, частичного отсутствия отделки, штукатурки, отхождение покраски от стен, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. п. 2.5.3., п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

6. Показатели общей искусственной освещенности в мастерской трудового обучения (обработка древесины) мальчиков на верстаках не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, что подтверждается протоколом испытаний параметров освещенности от 04.02.2022г. № 284/ФФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».

7. В кабинетах №№ 20, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 31, 37, в столярной мастерской для мальчиков, в библиотеке — источники искусственного освещения находятся в неисправном состоянии-имеются перегоревшие лампы, используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

8. Обучающиеся 3в и 4б классов не обеспечены мебелью с учетом роста-возрастных особенностей детей (кабинет №29), что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и подтверждается протоколом замеров мебели от 04.02.2022 №55гд/гп.

9. В учебных кабинетах №№ 13, 15, 25, 36, 38 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены помещения, что не соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

#### пищевые

10. В помещении пищеблока имеются дефекты отделки стен в виде трещин, частичного отсутствия покраски штукатурки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п. 2.5.3., п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

#### Мед.обслуживание.

13.

Медицинский кабинет школы не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением п. 2.2., п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

14. В медицинском блоке школы отсутствуют электронные термоиндикаторы для использования и контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, что является нарушением п. 4343, п. 4350, п. 4351, п. 4352, п. 4353 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

15. Не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против дифтерии следующих сотрудников Иргибаява К.К. 25.06.1959 г.р. (последняя прививка 17.05.2011г.), Марусичев Л.В. 17.02.1958 г.р., (последняя прививка 23.03.2011г.), Муталыпова А.А. 23.04.1984 г. (нет данных), Полозова И.М. 24.09.1959 г.р. (последняя прививка 17.05.2011г.), Рябова М.В. 02.12.1980 г.р. (последняя прививка 10.08.2010г.), Садкова Л.Е. 14.05.1982 г.р. (последняя прививка 20.10.2008г.), Сагалбаева М.К. 02.08.1964 г.р. (последняя прививка 17.05.2011г.), Глеубаева Г.Б. 25.10.1977 г.р. (последняя прививка 07.04.2010г.), Муратова О.З.

29.02.1964г.р. (последняя прививка 17.05.2011г.); отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против гепатита В (V1, V2, V3) - следующих сотрудников Ибраева К.Ж. 03.01.1984 г.р., Муталыпова А.А. 23.04.1984 г.р. Одноприенко Е.В. 19.01.1975 г.р.; отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (V, RV) - следующих сотрудников Муталыпова А.А. 23.04.1984 г.р., Одноприенко Е.В. 19.01.1975 г.р.; отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против брюшного тифа - следующего сотрудника Проценко А.А. 24.02.1980 г.р. (дворник), что является нарушением п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 100»

ИНН 5505022686 ОГРН1025501173851

Юридический и фактический адрес: 644014, Российская Федерация, г. Омск, ул. 4 –я Марьяновская, 67 А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 100» Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).	10.08.23
2	При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2.5м <sup>2</sup> в соответствии с требованиями п.3.4.14 сп 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.23
3	Создать условия для хранения верхней одежды и обуви в 3 классах начальной школы (кабинеты №№10,13 и 29)- п.3.4.5 СП 2.4.3648-20	10.08.23
4	Кабинет химии № 17 обеспечить раковиной с подводкой холодного и горячего водоснабжения, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.	10.08.23
5	Провести ремонт в помещениях. • В кабинетах №№ 17, 20, 23, 37, в столярной мастерской мальчиков, в спортивном зале, в библиотеке восстановить целостность полового покрытия	10.08.23



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в кабинетах №№ 38, 29 информатики, в рекреации 1-го этажа у входа в туалеты, в рекреации 2-го этажа у входов в кабинеты устранить дефекты линолеума в виде разрывов, щелей между полотнами, п.2.5.2., п.2.5.1 СП 2.4.3648-20.</li> <li>• В спортивном зале устранить дефекты на стенах и потолке в столярной мастерской для мальчиков и в кабинете № 37, п. 2.5.3., п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.</li> </ul>	
6	Показатели общей искусственной освещенности в мастерской трудового обучения (обработка древесины) мальчиков на верстаках привести в соответствие гигиеническим нормативам раздела V п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20,	10.08.23
7	В кабинетах №№ 20, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 31, 37, в столярной мастерской для мальчиков, в библиотеке — заменить перегоревшие лампы, не использовать лампы с разным светонизлучением, п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20	10.08.23
8	Обучающихся начальных классов обеспечить мебелью с учетом роста-возрастных особенностей детей (кабинет №29), п.2.4.3 СП 2.4.3648-20	10.08.23
9	В учебных кабинетах №№ 13, 15, 25, 36, 38 интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены помещения, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	10.08.23
10	<b>пищеблок</b> Провести ремонт в помещениях пищеблока, устранить дефекты штукатурки на потолках и стенах п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и п. 2.5.3., п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.	10.08.23
11	<b>Медицинское обслуживание:</b> Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения. Основание: п. 2.2., п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"	15.10.2022
12	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	15.10.2022
13	В медицинском блоке школы иметь электронные термоиндикаторы для использования и контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, п. 4343, п. 4350, п. 4351, п. 4352, п. 4353 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	15.10.2022

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле

в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

**Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 100»**  
ИНН 5505022686 ОГРН1025501173851

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист–эксперт  
отдела по надзору за условиями  
воспитания и обучения и питанием населения  
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Ильина И.А.

(инициалы и фамилия)

главный специалист–эксперт  
отдела эпидемиологического надзора

Омарова И.С.

С предписанием ознакомлен(а), предписание получено «16»\_02\_2022\_г

Овечкина Ирина Алексеевна-директор бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 100»

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,  
QR-код \*

KHM 55220061000202835425 от 11.08.2022



**Главное управление МЧС России по Омской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, [info@55.mchs.gov.ru](mailto:info@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Ленинскому административному округу г. Омска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. С. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90,

[tond\\_lao@55.mchs.gov.ru](mailto:tond_lao@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 185/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска  
«Средняя общеобразовательная школа № 100»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского  
административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюк Ивана  
Петровича от 11.08.2022 № 185

в период с «18» августа 2022 г. по «18» августа 2022 г.

государственным инспектором Ленинского административного округа г. Омска  
по пожарному надзору Бариновой Анастасией Викторовной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит по адресу: 644014, Омская область,  
город Омск, улица 4-я Марьяновская, 67А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал директор Овечкина Ирина Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)



	лестничных клеток - косоуры) с составлением соответствующего акта (протокола)	Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
5	Помещения (кабинет трудов у мальчиков, архив в кабинете бухгалтерии) (за исключением помещений категорий В4 и Д) не отделены от других помещений противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением противопожарных преград	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.06.2023	
6	На путях эвакуации в коридорах и на лестничной клетке не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	ч. 4 ст. 4, ч.ч. 1,3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ч. 2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.1 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения» п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2023	
7	Выходы с лестничной клетки на чердак не предусмотрены через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.06.2023	
8	Допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от	01.06.2023	

(или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)	16.09.2020 № 1479		
---	-------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемого лиц, на которого возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Овечкина Ч.А. 18.08.2022  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

ref  
(подпись)

Государственный инспектор  
Ленинского административного округа  
г. Омска по пожарному надзору  
майор внутренней службы  
Барина А.В.  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

8  
(подпись)